

An den
Vorsitzenden des
18. Bezirksausschusses Untergiesing-Harlaching
Herrn Clemens Baumgärtner

Stadtwerke München GmbH
Bäder
Leitung

Postanschrift:
80287 München
Hausanschrift:
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Ansprechpartner:
Christine Kugler

Telefon:
+49 89 2361-3410

Fax:

E-Mail:
kugler.christine@swm.de

München, 15.03.2017

BA-Antrag Nr. 3323 vom 16.01.2017
SWM-Schwimmbad Giesing Harlaching:
Räumliche Trennung des Baby-Beckens zur Schwimmhalle und Installation einer Heizung

Sehr geehrter Herr Baumgärtner,

das Referat für Arbeit und Wirtschaft hat uns gebeten, das Anliegen in o. g. Antrag zu prüfen und den Antrag in eigener Zuständigkeit zu beantworten.

Bei der Sanierung des Bades Giesing-Harlaching haben wir ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Schwimmhalle freizügig, offen und barrierefrei zu gestalten. Unsere Mitarbeiter in der Wasseraufsicht müssen im Notfall (wenn z.B. ein Kleinkind hinfällt und sich verletzt) schnell vor Ort sein, um Erste Hilfe zu leisten. In keinem unserer Hallenbäder ist der Kinderplanschbereich mit geschlossenen Trennwänden vom Rest des Bades getrennt. Eine Einhausung würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem beklemmenden Gefühl bei den Besuchern führen.

Um dem nachvollziehbaren Anliegen des Antragstellers Herr Hügenell Rechnung zu tragen schlagen wir eine andere Lösung vor: Es ist tatsächlich so, dass es zu Zegerscheinungen kommt, wenn die Verbindungstür zwischen Kassenraum und Schwimmhalle geöffnet wird. Bei der Verbindungstür handelt es sich um eine Notausgangstür. Wir werden diese Tür ab sofort nur noch im Notfall als Verbindungstür zwischen Kassenbereich und Schwimmhalle nutzen. Unsere Mitarbeiter und die Kurstrainer werden die Tür nach Möglichkeit während des Betriebes und vor allen Dingen in den Zeiten, in denen Kleinkinder im Kinderplanschbereich spielen, nicht mehr nutzen. Unsere Technikabteilung wird darüber hinaus die Temperatursteuerung für die Zuluft im Kinderplanschbereich überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.

Ich hoffe, dass sich die Zuglufterscheinungen mit diesen Maßnahmen in Zukunft in annehmbaren Grenzen halten. Wir freuen uns, dass das frisch sanierte Bad Giesing-Harlaching von den Bewohnern Ihres Stadtbezirks so positiv angenommen wird.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Leiterin Bäder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Kugler', is written over the printed name.

Christine Kugler



An den
Vorsitzenden des
18 Bezirksausschuss Untergiesing-Harlaching
Herrn Clemens Baumgärtner

Ihr Ansprechpartner
Matthias Hügenell

Datum
16.01.2017

matthias@huegenell.de

**ANTRAG: SWM-Schwimmbad Giesing Harlaching:
Räumliche Trennung des Baby-Beckens zur Schwimmhalle und
Installation einer Heizung**

Der Bezirksausschuss möge beschließen:

Die LH München in Form der SWM wird aufgefordert das Babybecken im Schwimmbad Giesing Harlaching räumlich (idealerweise durch eine Glasfront) von der Schwimmhalle zu trennen. Zudem soll in diesem Bereich eine Heizung installiert werden.

Begründung:

Das Babybecken befindet sich, als Teil der großen Schwimmhalle, direkt neben der Tür, welche den Eingangsbereich mit der Schwimmhalle, verbindet. Hier zieht es sehr stark und die dort spielenden Babys und Kinder können sich leicht und schnell verkühlen. Daher soll der Bereich des Babybeckens räumlich von der großen Schwimmhalle getrennt werden und dort zusätzlich eine Heizung zur angemessenen Temperierung der Luft installiert werden. Idealerweise soll die räumliche Abtrennung mit und durch eine Glasfront/ ein großes Glasfenster erfolgen. Dadurch bleibt der schöne, offene und helle Charakter des Schwimmbads erhalten.

Matthias Hügenell