



Josef Schmid
2. Bürgermeister
Leiter des Referats für
Arbeit und Wirtschaft

I. Frau StRin Haider
Herrn StR Ruff

Rathaus

Datum
15.05.2017

U-Bahn-Station Petuelring – Wann werden die Kacheln wieder angebracht?

Schriftliche Anfrage gemäß § 68 GeschO

Anfrage Nr. 14-20 / F 00860 von Frau StRin Sonja Haider,
Herrn StR Tobias Ruff vom 21.03.2017, eingegangen am 21.03.2017

Sehr geehrte Frau StRin Haider, sehr geehrter Herr StR Ruff,

in Ihrer Anfrage vom 21.03.2017 führten Sie als Begründung aus:

„Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat auf einen von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) und den Freien Wählern (FW) initiierten Antrag zum Thema „Welche U-Bahn-Stationen sind als Zeugnisse ihrer Entstehungszeit erhaltenswert?“ mit Schreiben vom 20.06.2014 mitgeteilt, dass das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BfD) die Denkmalwürdigkeit insbesondere der U-Bahn-Stationen prüft, die im Zusammenhang mit den XX. Olympischen Spiele 1972 entstanden sind. Dazu zählt auch die U-Bahn-Station Petuelring der Linie U3.

Die das Stationsbild mitprägenden Originalkacheln im U-Bahn-Geschoss der U-Bahn-Station Petuelring wurden vor vielen Monaten abgenommen, vermutlich aus Sicherheitsgründen. Leider wurden sie bis heute noch nicht wieder angebracht, so dass nicht nur das historische Erscheinungsbild des U-Bahnhofs beeinträchtigt ist, sondern auch die Aufenthaltsqualität der wartenden Fahrgäste durch die Hässlichkeit der aufgerissenen Wände negativ beeinträchtigt wird.“

Zu den im Einzelnen gestellten Fragen hat die zuständige Stadtwerke München GmbH Folgendes mitgeteilt:

Herzog-Wilhelm-Str. 15
80331 München
Telefon: 089 233-22669
Telefax: 089 233-21136

Frage 1:

Aus welchen Gründen wurden die Kacheln im U-Bahn-Geschoss der U-Bahnstation Petuelring abgenommen?

Antwort der SWM:

„Die Fliesen waren hohllegend und mussten zum Schutz der Fahrgäste (akute Unfallgefahr durch herabfallende Fliesen) abgenommen werden.“

Frage 2: Wann werden die Kacheln im U-Bahn-Geschoss der U-Bahnstation Petuelring wieder angebracht?

Antwort der SWM:

„Es wird damit gerechnet, dass dies ab Ende 2017 der Fall sein wird.“

Frage 3: Werden von Material und Optik mit den ursprünglichen Kacheln gleichartige künstlerisch gestaltete Kacheln eingebaut, soweit nicht alle Originalkacheln beschädigungsfrei abgenommen werden konnten?

Antwort der SWM:

„Die Originalfliesen konnten nicht beschädigungsfrei entfernt werden. Die Suche nach geeignetem Ersatzmaterial bzw. finanzierbare Alternativlösungen gestaltet sich schwierig, da die Originalfliesen heute nicht mehr produziert werden können (die zur Herstellung erforderlichen Hochtemperaturbrennöfen gibt es nicht mehr).“

Frage 4: Wird im Hinblick auf die laufende denkmalschutzrechtliche Prüfung des BfD vor Maßnahmen, die geeignet sind das Erscheinungsbild der U-Bahnhöfe zu verändern, eine Stellungnahme des BfD eingeholt?

Antwort der SWM:

„Nein, da nur bei Gefahr in Verzug die Fliesen entfernt werden und hier nicht auf eine Stellungnahme des BfD gewartet werden kann.“

Frage 5: Weshalb dauert es nach einer Abnahme von Kacheln am U-Bahnhof Petuelring, und zuvor auch schon an anderen U-Bahnstationen, so viele Monate, bis diese wieder angebracht werden? Könnte das Verfahren im Interesse eines angenehmen Erscheinungsbildes der U-Bahn-Stationen künftig beschleunigt werden?

Antwort der SWM:

„Es muss erst untersucht werden, warum an diesen Stellen die Fliesen hohllegend wurden, um nicht in kurzer Zeit das gleiche Problem wieder zu haben. Dann laufen Abstimmungen zum Architektenschutz und ggf. Verhandlungen zu Alternativen, bevor die Planungen starten und die Finanzierung sichergestellt wird. Erst danach kann mit den Wiederverlegearbeiten begonnen werden. Es wird damit gerechnet, dass dies ab Ende 2017 der Fall sein wird.“

Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen hiermit zufriedenstellend beantworten konnte.

Mit freundlichen Grüßen

II. Abdruck von I.

an das Direktorium-HA II/IV 1

an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV/6

an RS/BW

per mail an anlagen.ru@muenchen.de

Per Hauspost

an die Stadtwerke München GmbH/VB

jeweils z.K.

III. Wv. FB V 18.05.2017 Netzlaufwerke/allgemein/FB_V/SWM/3 Gremien/1 Stadt/1 Stadtrat/3
Anfragen/ÖDP/860_antw.odt

Josef Schmid