



Bezirksausschuss des 22. Stadtbezirks
Aubing-Lochhausen-Langwied
Herrn Vorsitzenden
Sebastian Kriesel

Bayerstr. 28a
80335 München
Telefon: 089 233-47718
Telefax: 089 233-47705
Zimmer: 3077
Sachbearbeitung:

BA-Geschäftsstelle West

E-Mail:
innenraumschadstoffe.rgu@muenchen.
de

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
25.09.2017

PCB-Messungen an der Schule an der Wiesentfelser Straße

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04020 des Bezirksausschusses des
Stadtbezirkes 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied vom 09.08.2017

Sehr geehrter Herr Kriesel,

unter Bezugnahme auf Ihren o.a. Antrag kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Die Grund- und Mittelschule an der Wiesentfelser Straße wurde als Erste von mehreren Schulen PCB-saniert. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen sowie einige Jahre nach der Maßnahme wurden in dem Gebäude PCB-Raumluftmessungen durchgeführt. Die letzten Raumluftmessungen an der Schule fanden im Jahr 2002 statt. Gemessen wurden PCB-Raumluftkonzentrationen zwischen 340 ng/m³ und 610 ng/m³ (ng/m³ gleich Nanogramm pro Kubikmeter entspricht 10⁻⁹g/m³).

Die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden ist geregelt in der PCB-Richtlinie, Stand September 1994, veröffentlicht im Allgemeinen Ministerialblatt (AllMBl) Nr. 14/1995 mit Änderungen, veröffentlicht im AllMBl Nr. 14/2011.

Bei Raumluftkonzentrationen zwischen 300 ng/m³ und 3.000 ng/m³ sind Maßnahmen zur Verringerung der PCB Raumluftkonzentrationen zu ergreifen, wie z.B. regelmäßiges Lüften sowie gründliche Reinigung und Entstaubung der Räume.

Die damaligen Messergebnisse lagen sehr deutlich unterhalb des sog. Interventionswertes von 3.000 ng/m³ in dauerhaft genutzten Räumen. Die Sanierungsmaßnahmen waren daher erfolgreich.

Mit dem BA-Antrag werden weitere PCB-Raumluftmessungen an der Schule beantragt, um die aktuelle Situation zu ermitteln und Schule sowie Elternbeirat darüber zu informieren.

Nach Auskunft des Referates für Bildung und Sport gab es bisher weder Beschwerden noch Wünsche nach weiteren Messungen, die an das RBS herangetragen wurden. Im Einvernehmen mit dem RBS kommen wir Ihrem Wunsch nach Kontrollmessungen aber gerne nach.

Nach Abstimmung mit der Schulleitung und dem Elternbeirat werden wir entsprechende Messungen veranlassen und den Bezirksausschuss im Anschluss informieren.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 04020 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied vom 09.08.2017 ist damit satzungsgemäß erledigt.

Für evtl. weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Stephanie Jacobs
Berufsm. Stadträtin