



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Gartenbau
Unterhalt Nord
Bau-G2

Bezirksausschuss 12
Herrn Patric Wolf
Geschäftsstelle Mitte
Tal 13
80331 München

81660 München
Telefon: 089 233-60400
Telefax: 089 233-989 60400
Dienstgebäude:
Friedenstr. 40

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

16.09.2020

Begrünung der Tunneleinfahrt und -ausfahrt an der Ungererstraße /
Brandenburger Straße, Südseite des Nordfriedhofes

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00570 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 12 Schwabing-Freimann
vom 14.07.2020

Sehr geehrter Herr Wolf,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 14.07.2020 beschloss der Bezirksausschuss 12 den Antrag, wonach das Baureferat prüfen soll, ob und wo eine Begrünung an der Tunnelein- und ausfahrt Ungererstraße / Brandenburger Straße technisch möglich ist.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Für eine Begrünung der Betonflächen an der Tunneleinfahrt und -ausfahrt wäre die Schaffung von Pflanzflächen zur Pflanzung von Kletterpflanzen erforderlich. Diese müssten sich am Fuß der Betonfläche befinden, so dass die Kletterpflanzen von dort nach oben wachsen können.

Die Einfahrtsrampe in den Isarring führt über die Brandenburger Straße. Bei der betreffenden Betonfläche handelt es sich um eine Stützwand. Diese ist Teil eines sog. Trogbauwerkes mit Grundwasserwanne. Die Grundwasserwanne darf auf keinen Fall beschädigt werden. Am Fuß der Stützwand befindet sich eine Notgebahn mit geringer Breite, welche in der Breite nicht eingeschränkt werden darf. Im Ereignisfall könnte dies zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko führen.

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof

Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linien X30, 54, 58, 68, 100
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Die Herstellung von Pflanzflächen und die Anpflanzung von Kletterpflanzen zur Begrünung der Stützmauer ist daher leider technisch nicht möglich.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 00570 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.