



I.

An die Vorsitzende
des Bezirksausschusses 17 –
Obergiesing-Fasangarten
Frau Carmen Dullinger-Oßwald
Friedenstraße 40

81660 München

Datum
22.06.2022

**Toilette im Zwischengeschoss der U-Bahn Giesinger Bahnhof
betriebsfähig und der Öffentlichkeit zugänglich machen**

Antrag Nr. 20-26 / B 03988 des Bezirksausschusses
des 17. Stadtbezirks vom 10.05.2022

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,

der Bezirksausschuss beantragte am 10.05.2022, die Toilette im Zwischengeschoss der U-Bahn Giesinger Bahnhof betriebsfähig und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es wird um Stellungnahme gebeten, wo die Menschen auf dem Giesinger Bahnhofs-Platz (zwischen 30 und 50 Personen), die sich dort mehr als eine Stunde aufhalten, sowie die Personen, die den Verkehrsknotenpunkt MVG Giesing nutzen, eine öffentliche Toilette nutzen können.

Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des § 37 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der mein Referat mit der Beantwortung beauftragt hat.

Wir haben die MVG um Stellungnahme gebeten, die Folgendes mitgeteilt hat:

„Die Toiletten in den U-Bahnanlagen sind organisatorisch dem Ressort Mobilität zugeordnet. Die Toilettenanlage Giesing wurde am 14.06.2021 modernisiert eröffnet. Während des Betriebes in den kälteren Monaten zeigte sich eine stark erhöhte Luftfeuchte mit Vernässung der Decken und Wände. Dadurch besteht zumindest grundsätzlich die Gefahr der Schimmelbildung. Daher musste die Anlage am 01.02.2022 außer Betrieb genommen werden.

Seit 11.05.2022 ist die Anlage aufgrund laufender besserer Werte bei den Feuchtemessungen wieder geöffnet.

Wir hoffen, dass diese wegen der höheren Außentemperaturen, trotz des Einbringens von Feuchtigkeit durch das tägliche Putzen, niedrig genug bleiben, um die Anlagen in Betrieb zu halten, bis das Grundproblem der feuchten Raumluft behoben ist.

Ferner wird dem Grundproblem mit Nacharbeiten am Lüftungssystem begegnet, welche dann spätestens im August abgeschlossen sein sollten. Die Toilettenanlage kann dann dauerhaft in Betrieb bleiben.“

Ich hoffe, dass Ihrem Anliegen mit dieser Rückmeldung der MVG Rechnung getragen ist.

Mit freundlichen Grüßen

II. Abdruck von I.

an RS/BW

an das Direktorium-HA II/BA-G Ost

z.K.

III. Wv. FB 5 (S:\FB5\SWM\3 Gremien\1 Stadt\1 Stadtrat\4 BA Antraege\Ba17\3988_Antwort.odt)

Clemens Baumgärtner