




Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München



Gartenbau Gestaltung öffentlicher
Raum, Quivid, Kulturbaufonds,
Brunnen und Denkmäler
Bau-GS

Bezirksausschuss 15
Herrn Stefan Ziegler
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: [REDACTED]
Telefax: [REDACTED]
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer: [REDACTED]
Sachbearbeitung:
[REDACTED]

Ihr Schreiben vom
20.07.2023

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
GS

Datum
22.01.2024

Münchner Trinkbrunnenoffensive:
Standortvorschläge für den Stadtbezirk 15

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 05676 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 15 Trudering-Riem vom 20.07.2023

- Nachfrage -

Sehr geehrter Herr Ziegler,
sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung vom 21.09.2023 sprach sich der Bezirksausschuss 15 weiterhin für
Trinkwasserbrunnen mit separater Hunde-/ Tiertränke aus.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:


Das vom Stadtrat beschlossene Standardmodell sieht keine Hunde-/Tiertränke vor.
In der Vergangenheit wurde bereits der Betrieb von Hundetränken an städtischen
Trinkbrunnen getestet. Dabei kam es immer wieder zu Verstopfungen, die Defekte an der
Abwasserleitung und Überschwemmungen im Umfeld des Brunnens verursachten.
Für die nach sorgfältiger Abwägung getroffene Entscheidung, keine Tiertränke vorzusehen,
sind neben den genannten technischen Gründen die hygienischen Anforderungen
ausschlaggebend.

Der Wasserfluss aus dem Trinkwasserspender wird nur auf Anforderung mittels eines
Druckknopfes in Gang gesetzt. Für eine Tiertränke wäre stehendes Wasser am Boden
erforderlich. Auch bei zweimal wöchentlicher Reinigung und Desinfektion des gesamten
Trinkbrunnens könnte bei stehendem Wasser in einer Tränke nicht ausgeschlossen werden,
dass Tiere, welche daraus trinken, z. B. von anderen Tieren übertragene Krankheitserreger

oder Parasiten aufnehmen.

Unter den gegebenen Umständen erachten wir es als zumutbar, dass Hundebesitzer*innen ihre Tiere durch selbst mitgebrachte, geeignete Trinkgefäße mit Wasser versorgen, welche am Trinkbrunnen vor Ort befüllt werden können.

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 05676 des Bezirksausschusses des 15. Stadtbezirkes Trudering-Riem ist somit satzungsgemäß behandelt.



gez.